

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Уличните водопроводи ще се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm;
2. Сградните водопроводни отклонения ще се изпълнят също от тръби висока плътност тип PE100 за нормативно налягане Pn=10atm, със съответните хидравлични параметри;
3. Мястото на уличните водопроводи е съобразено с изискванията на Наредба N8 от 28.07.1999 год. за правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
4. Предзапочването на строителството, да се уточнят местоположенията на място на всички съществуващи подземни комуникации с представители на съответните експлоатационни дружества. В близост до тях да се работи внимателно, изкопите да се извършват на ръка.
5. По време на строителството изкопите да се оградят , да се постави сигнализация,/ светлинна през нощта/ и да се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

Община Братя Даскалови
СЪГЛАСУВАМ/ОДОБРЯВАМ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: Б. ГЕОРГИЕВ ШИНА
Дата 03.02.2017
ГЛ. АРХ. ГР. ДАСКАЛОВ

КИИП
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 09221
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ХЮСЕИН ХАСАН ЕНГЕР
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Горно Белово, с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Бара. Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белово. Община Братя Даскалови

Част: ПБЗ Фаза: Технически проект

ПРОЕКТАНТ:
КОНСОРЦИУМ "АКВА ГРУП"
гр.Казанлък, обл.Ст.Загора, ул."Стара Планина" 7, тел.0888745268

ДАТА: 2016	МАЩАБ: 1: 3000	Чертеж No 1
файл: 190-2-05 ситуация-ПБЗ		Редакция No: 00

Строителен ситуационен план

ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. х. ЕНГЕР	
ВЪЗЛ. ПРОЕКТИ	инж. Х. Енгер	
УПРАВИТЕЛ	ИВАН ХРИСТОВ	